

TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA DO SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ DRŽITEĽA POVOLENIA NA ROZVOD TEPLA prevádzka Považská Bystrica

1. Držiteľ povolenia

Obchodné meno:	Teplo GGE s. r. o.
Sídlo:	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	36 012 424
Rozsah povolenia:	výroba tepla, rozvod tepla

2. Podmienky pripojenia

- a) V zmysle § 19 odseku 3 zákona 657/2007 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je dodávateľ povinný dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla, pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla.
- b) Uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na dodávku a odber tepla, pred uzatvorením ktorej je potrebné predložiť nasledovné:
 - písomný doklad o spôsobe nadobudnutia odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“),
 - písomný doklad o spôsobe nadobudnutia tepelnej prípojky, pokiaľ je už zrealizovaná a nie je vo vlastníctve dodávateľa tepla,
 - pasporty vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.,
- c) V prípade, ak tepelná prípojka nie je doposiaľ vybudovaná je potrebné k žiadosti predložiť:
 - rozhodnutie príslušného stavebného úradu k predmetnej stavbe,
 - rozhodnutie odboru výstavby a rozvoja mesta Považská Bystrica o súlade navrhovanej výstavby tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,
 - doklad o ukončení zmluvy na dodávku a odber tepla s predchádzajúcim dodávateľom,
- d) Vyjadrenie dodávateľa, či inštalovaný výkon a technické podmienky zariadení na výrobu a rozvod tepla postačujú na pokrytie plánovaných tepelných potrieb objektu spotreby tepla.

3. Technická súčinnosť zariadení na výrobu a rozvod tepla

- a) Technické vyhotovenie tepelnej prípojky musí umožniť jej odstavenie v mieste pripojenia na verejný rozvod uzatváracou armatúrou umiestnenou v zodpovedajúcej šachte alebo zemným uzáverom.
- b) Riešenie napojenia tepelnej prípojky musí zohľadňovať stanovené požiadavky, ktoré sú platné pre tepelne predopínané potrubia.
- c) Za určenie bodu napojenia zodpovedajú vedúci zamestnanci prevádzky tepelných zariadení.

4. Odpojenie zariadenia na výrobu tepla zo sústavy tepelných zariadení

Sa riadi podľa § 20 zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

5. Riadenie sústavy tepelných zariadení

Je v súlade s prevádzkovým poriadkom pre sústavu tepelných zariadení horúcovodného rozvodu zo dňa 30.11.2021

6. Technická bezpečnosť sústavy tepelných zariadení

- Za bezpečnosť sústavy tepelných zariadení zodpovedá prevádzkovateľ, resp. držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla.
- Minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla musia byť dimenzované na tlakové a teplotné parametre verejného rozvodu tepla. Pre primárny rozvod horúcej vody (ďalej len „HV“) sú stanovené nasledovné technické parametre:

Primárny horúcovodný rozvod

Menovitý tlak	1,6 MPa
Maximálny prevádzkový tlak	1,0 MPa
Teplotný spád v zime	130/70 °C, krátkodobo 140/70 °C
Teplotný spád v lete	70/40 °C
Médium	Upravená voda

Teplovodné sekundárne rozvody

SR ÚK	
Konštrukčný tlak	0,6 MPa
Maximálny prevádzkový tlak	0,45 Mpa
Teplotný spád ÚK	70/55 °C
SR TÚV	
Konštrukčný tlak TÚV	1 Mpa
Maximálny prevádzkový tlak	0,7 Mpa
Teplota TÚV	50 - 55 °C

Primárny teplovodný rozvod (mestská časť Lány):

Teplotný spád leto ÚK	65/40 °C
Teplotný spád zima ÚK	75/55 °C
Teplota TÚV	50 - 55 °C
Konštrukčná teplota sústavy	90°C
Prevádzkový pretlak v sústave	0,38 MPa
Maximálny prevádzkový pretlak v sústave	0,50 Mpa
Konštrukčný pretlak sústavy	0,60 Mpa

7. Zmena technických podmienok

Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. je oprávnená meniť, dopĺňať alebo nahradiť technické podmienky alebo ich časť, pričom a to najmä z nasledujúcich príčin:

- zmeny právnych predpisov,
- vývoja v oblasti energetiky, ktorý môže ovplyvniť prevádzkovanie HV alebo iné činnosti prevádzkovateľa,
- z dôvodu zmien technických možností prevádzkovania HV,
- zabezpečenia plnenia povinností držiteľa povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
- skvalitnenia a zjednodušenia vykonávania jednotlivých činností.

8. Platnosť a účinnosť technických podmienok

Technické podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.11.2022.

Aktuálne znenie technických podmienok Teplo GGE s. r. o. vždy vydá a zverejní v súlade s platnými právnymi predpismi.