

Faktor primárnej energie a Faktor emisií CO₂

Hodnoty faktora primárnej energie (fPE) a faktora emisií CO₂ (fECO₂) spoločnosti Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica vypočítané v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Prevádzka	Názov sústavy CZT	Hodnota fPE	Hodnota fECO ₂
Považská Bystrica		0,287	0,724
Devínska Nová Ves	Okruh kotolní K31 + K32	0,155	0,380
	Okruh kotolne K30	0,196	0,410
Snina		0,264	0,427
Želiezovce		0,425	0,145