

Faktor primárnej energie a Faktor emisií CO₂

Hodnoty faktora primárnej energie (fPE) a faktora emisií CO₂ (fECO₂) spoločnosti Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica vypočítané v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Rok 2023

Prevádzka	Názov sústavy CZT	Hodnota fPE [-]	Hodnota fECO ₂ [kg/kWh]
Považská Bystrica		0,356	0,659
Devínska Nová Ves	Okruh kotolní K31+K32	0,179	0,373
	Okruh kotolne K30	0,210	0,405
Snina		0,276	0,380
Želiezovce		0,315	0,083