

Faktor primárnej energie a Faktor emisií CO₂

Hodnoty faktora primárnej energie (fPE) a faktora emisií CO₂ (fECO₂) pre rok 2024 spoločnosti Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica vypočítané v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Rok 2024

Prevádzka	Názov sústavy CZT	Hodnota fPE [-]	Hodnota fECO ₂ [kg/kWh]
Považská Bystrica		0,368	0,656
Devínska Nová Ves	Okruh kotolní K31+K32	0,102	0,401
	Okruh kotolne K30	0,136	0,422
Snina		0,277	0,428
Želiezovce		0,314	0,083